

Datum: 23.4.2026 g.

**Predmet nabavke:** Nabavka pjenila za gašenje požara

Specifikacija

**1. Pjenilo za gašenje požara**

№	Naziv robe	Oznaka	Količina	Pakovanje	Standardi
1.	Pjenilo za gašenje požara klase „B“ (ugljovodonici) <b>sintetička baza</b>	AFFF 6 %	3.000 lit.	IBC kontejner zapremine 1000 lit.	EN 1568 : 2018

**Opis:**

- AFFF Pjenilo koje stvara vodeni film
- Niska i srednja ekspanzija
- Garantni rok 10 godina od isporuke
- Temperatura stinjavanja -15°C

**Prateća dokumentacija:**

- Tehnički list
- Sigurnosni list
- Certifikat o usklađenosti sa normama EN 1568 : 2018
- Potvrda o ispitivanju od ovlaštene laboratorije
- Garantni rok – od proizvođača

Kontakt osoba za tehnička pitanja: Damjanović Nebojša, mob. 066 704 939

Zam. Komandira PVSJ Rafinerije nafte Brod i Rafinerije ulja Modriča

Damjanović Nebojša, 